

Informe Pericial

**Guillespie Cottage
Programa de Música
Universidad Interamericana de Puerto Rico
San German, PR 00683**

Atención a:

**Prof. Agnes Mojica Comas, Rectora
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de San German**

Preparado por:

Manuel Sánchez Galloza-PE

José A. Alvarado Ocasio-PE, RPA

**Edificio Plaza Coppelia
P.O. BOX 596
Aguada, Puerto Rico, 00602**

**Móvil 787-604-6152
msgingenieros@yahoo.com**

I. Resumen Ejecutivo

A consecuencia de los terremotos ocurridos durante el mes de enero de 2020 en Puerto Rico, hemos realizado una inspección visual-estructural el día 17 de enero de 2020, en el edificio **Guillespie Cottage - Programa de Música**, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán.

Se utilizaron los siguientes equipos:

1. “Rebar Detector” – este instrumento determina la localización del acero de refuerzo, profundidad y diámetro del acero.
2. “Concrete width Gage” – este instrumento mide en milímetros el espesor de las grietas. Las grietas menores a un (1) milímetro no son de preocuparse.

Este edificio consta de dos (2) pisos.

El mismo se puede seguir utilizado para su uso actual.

Certifico este informe pericial hoy 19 de enero de 2020.

Atentamente,

Manuel Sánchez Galloza-PE



Fecha de Expiración: 2023-02-26

José A. Alvarado Ocasio-PE, RPA

