

Informe Pericial

Carlos J. Torres
Departamento de Matemáticas y Computadoras
Universidad Interamericana de Puerto Rico
San German, PR 00683

Atención a:

Prof. Agnes Mojica Comas, Rectora
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de San German

Preparado por:

Manuel Sánchez Galloza-PE

José A. Alvarado Ocasio-PE, RPA

Edificio Plaza Coppelia
P.O. BOX 596
Aguada, Puerto Rico, 00602

Móvil 787-604-6152
msgingenieros@yahoo.com

I. Resumen Ejecutivo

A consecuencia de los terremotos ocurridos durante el mes de enero de 2020 en Puerto Rico hemos realizado una inspección visual-estructural el día 15 de enero de 2020, en el edificio **Carlos J. Torres - Departamento de Matemáticas y Computadoras** de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San German.

En este edificio no se encontraron ni grietas ni daños estructurales en los elementos principales. El mismo no presentaba desviaciones verticales en paredes y columna de hormigón y sostiene su estabilidad y rigidez estructural.

Este edificio se puede usar con el uso actual.

Certifico este informe pericial hoy 18 de enero de 2020.

Atentamente,



Manuel Sánchez Galloza-PE



Fecha de Expiración: 2023-02-28



José A. Alvarado Ocasio-PE, RPA

